

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati sulle emissioni registrate dal sistema di monitoraggio espresse in mg/Nm<sup>3</sup>

## GENNAIO 2020

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCI	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,7	17,7	0,9	5,7	0,1	1,9	75,1	23,9

## FEBBRAIO 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,6	13,6	0,8	5,1	0,1	1,7	74,9	24,0
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## MARZO 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,8	25,4	0,8	3,8	0,1	1,9	74,9	24,0
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## APRILE 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,8	28,8	0,8	5,5	0,1	2,2	74,9	22,9
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## MAGGIO 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,8	20,8	0,7	4,0	0,1	2,1	74,9	20,9
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## GIUGNO 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,6	29,0	0,9	5,1	0,1	1,8	75,2	24,7
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## LUGLIO 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,6	26,9	0,7	7,0	0,1	1,9	75,4	21,5
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## AGOSTO 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,0	24,4	0,7	3,9	0,1	2,0	75,8	23,6
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## SETTEMBRE 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,0	19,1	0,7	1,5	0,1	2,1	75,9	23,9
--	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------

## OTTOBRE 2020

Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,6	21	0,7	1,6	0,1	2,0	79,6	23,9
--	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	------

Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100
---------------------------	---	-----	----	----	---	----	-----	-----

\*Medie semiorarie