

## Report mensile emissioni in atmosfera

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati sulle emissioni registrate dal sistema di monitoraggio espresse in mg/Nm<sup>3</sup>

### **GENNAIO 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCI	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,9	10,2	0,8	0,1	0,0	0,7	74,5	20,7
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

### **FEBBRAIO 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCI	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,5	20,4	0,8	0,2	0,1	1,4	74,9	24,7
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

\*Medie semiorarie

**MARZO 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,4	20,4	0,8	0,1	0,1	1,4	74,9	24,7
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

**APRILE 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,5	7,9	0,8	0,7	0,1	1,7	80,2	18,9
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

**MAGGIO 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,1	5,9	0,8	0,5	0,1	1,5	80,0	19,6
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

\*Medie semiorarie

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,2	15,1	0,8	1,1	0,1	2,5	82,2	18,8
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

### LUGLIO 2017

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,4	13,2	0,8	3,4	0,1	2,1	77,1	19,8
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

### AGOSTO 2017

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,4	5,4	0,8	4,3	0,1	1,8	75,1	18,6
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

\*Medie semiorarie

**SETTEMBRE 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,5	5,3	0,8	2,8	0,1	2,2	73,8	18,6
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

**OTTOBRE 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,3	4,7	1,0	3,7	0	2,0	73,0	18,5
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

**NOVEMBRE 2017**

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,8	11,9	0,9	3,7	0	1,9	75,5	23,3
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

DICEMBRE 2017

---

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,0	3,9	0,8	4,5	0	1,6	74,8	16,1
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

---

\*Medie semiorarie