

Report mensile emissioni in atmosfera

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati sulle emissioni registrate dal sistema di monitoraggio espresse in mg/Nm³

GENNAIO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,9	7,2	0,7	4,9	0,0	1,7	75	18,3
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

FEBBRAIO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,9	6,9	0,6	4,7	0,2	1,9	77,9	18,5
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

*Medie semiorarie

MARZO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,8	9,9	0,9	2,8	0,3	1,8	76,3	19,4
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

APRILE 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,8	6,9	0,8	3,4	0,3	1,7	74,8	21,6
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

MAGGIO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	1,4	8,4	0,8	3,2	0,3	1,3	75,5	22,6
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

*Medie semiorarie

GIUGNO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,7	9,1	0,8	4,6	0	1	80	19
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

LUGLIO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,7	5,0	0,7	3,3	0,0	1,4	80,6	23,6
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

AGOSTO 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,6	7,7	0,7	1,8	0,1	1,5	78,0	22,8
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

***Medie semiorarie**

SETTEMBRE 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,2	6,6	0,7	1,5	0,1	1,7	76,8	22,8
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

OTTOBRE 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,1	5,5	0,7	1,9	0,1	1,6	73,3	22,5
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

NOVEMBRE 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,2	9,9	0,7	2,4	0,1	1,5	75,5	21,8
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

*Medie semiorarie

DICEMBRE 2018

SOSTANZE EMESSE	POLVERI*	CO	COT	HCl	HF	NH3	NOx	SO2
Media mensile su base oraria (dati Impianto)	0,4	18	0,8	1,9	0,1	1,8	74,7	22,9
Limite giornaliero AIA/AU	5	100	10	10	1	20	100	100

*Medie semiorarie